



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Удмуртской Республике**
(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)

Ленина ул., д. 106, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426009.
Тел. (3412) 22-23-10. E-mail: gsenr@udmnet.ru. Сайт: www.18.rospotrebnadzor.ru

**Предписание об устранении выявленных нарушений
обязательных требований
от 14.05.2024г. № 1295**

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Зориной К.Н. при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального общеобразовательного учреждения «Кекоранская средняя общеобразовательная школа» Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики (МОУ «Кекоранская СОШ»)

ИНН 1824003266 ОГРН 1021800643457

Адрес места нахождения юридического лица: Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район, с.Кекоран, ул.Советская, д. 28а

Адрес места осуществления деятельности:

- Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район, д. Порва, ул. Молодежная, д. 6

- Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район, д. Суровай, ул. Победы, д. 16а

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20)

В нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 на пищеблоке Порвинского детского сада структурного подразделения МОУ «Кекоранская СОШ» по адресу: Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район, д. Порва, ул. Молодежная, д. 6, в зоне приготовления холодных закусок отсутствует прибор для обеззараживания воздуха (бактерицидная установка).

На пищеблоке Суровайского детского сада структурного подразделения МОУ «Кекоранская СОШ» по адресу: Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район, д.Суровай, ул. Победы, д. 16а, стол для работы с тестом (столешница) имеет цельнометаллическое покрытие.

В нарушение п. 2.4.11, п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 в Суровайском детском саду структурном подразделении МОУ «Кекоранская СОШ» по адресу: Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район, д. Суровай, ул. Победы, д. 16а, туалетное помещение разновозрастной группы не оборудовано туалетными кабинками с дверями отдельно для мальчиков и девочек.

В нарушение п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 в туалетном помещении разновозрастной группы Суровайского детского сада структурного подразделения МОУ «Кекоранская СОШ» по адресу: Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район, д. Суровай, ул. Победы, д. 16а, один унитаз из четырех находится в нерабочем состоянии (сломан).

В нарушение п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 в Суровайском детском саду структурном подразделении МОУ «Кекоранская СОШ» по адресу: Удмуртская Республика, Якшур-

Бодьинский район, д. Суровай, ул. Победы, д. 16а, частично столы для воспитанников имеют дефекты и повреждения в виде отслоения краев столешницы, имеются отхождения самоклеющейся пленки от рабочей поверхности столов. Также стулья воспитанников частично имеют дефекты в виде облупившейся краски от деревянного покрытия.

В нарушение п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 в Суровайском детском саду структурном подразделении МОУ «Кекоранская СОШ» по адресу: Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район, д. Суровай, ул. Победы, д. 16а, у входа с улицы в производственные помещения пищеблока в тамбуре бетонное покрытие пола неровное, имеет множественные дефекты в виде трещин, выбоин. Такое покрытие пола затрудняет проведение влажной уборки и дезинфекции.

В нарушение п.2.11.4 СП 2.4.3648-20 в туалетном помещении разновозрастной группы Суровайского детского сада структурного подразделения МОУ «Кекоранская СОШ» по адресу: Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район, д. Суровай, ул. Победы, д. 16а, для технических целей отсутствует отдельный водопроводный кран, забор воды осуществляется из детской умывальной раковины.

В нарушение п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 туалетное помещение, предназначенное для сотрудников, в Порвинском детском саду структурном подразделении МОУ «Кекоранская СОШ» по адресу: Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район, д. Порва, ул. Молодежная, д. 6, не обеспечено горячим водоснабжением. Данное нарушение подтверждается протоколом осмотра от 14.05.2024.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

- 1) В соответствии п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 на пищеблоке Порвинского детского сада структурного подразделения МОУ «Кекоранская СОШ» по адресу: Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район, д. Порва, ул. Молодежная, д. 6, в зоне приготовления холодных закусок оборудовать прибор для обеззараживания воздуха. Срок устранения нарушений до 01.09.2024г.
- 2) В соответствии п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 на пищеблоке Суровайского детского сада структурного подразделения МОУ «Кекоранская СОШ» по адресу: Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район, д.Суровай, ул. Победы, д. 16а, оборудовать стол для работы с тестом (столешница) покрытием, выполненным из дерева твердых лиственных пород. Срок устранения нарушений до 01.09.2024г.
- 3) В соответствии п. 2.4.11, п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 в Суровайском детском саду структурном подразделении МОУ «Кекоранская СОШ» по адресу: Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район, д. Суровай, ул. Победы, д. 16а, туалетное помещение разновозрастной группы оборудовать туалетными кабинками с дверями отдельно для мальчиков и девочек. Срок устранения нарушений до 01.09.2024г.
- 4) В соответствии п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 в туалетном помещении разновозрастной группы Суровайского детского сада структурного подразделения МОУ «Кекоранская СОШ» по адресу: Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район, д. Суровай, ул. Победы, д. 16а, выполнить ремонт унитаза. Санитарно-техническое оборудование должно соответствовать гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов. Срок устранения нарушений до 01.09.2024г.
- 5) В соответствии п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 в Суровайском детском саду структурном подразделении МОУ «Кекоранская СОШ» по адресу: Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район, д. Суровай, ул. Победы, д. 16а, выполнить ремонт/заменить столы и стулья воспитанников. Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Срок устранения нарушений до 01.09.2024г.

- 6) В соответствии п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 в Суровайском детском саду структурном подразделении МОУ «Кекоранская СОШ» по адресу: Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район, д. Суровай, ул. Победы, д. 16а, у входа с улицы в производственные помещения пищеблока в тамбуре выполнить ремонт пола, устранить дефекты. Срок устранения нарушений до 01.09.2024г.
- 7) В соответствии п.2.11.4 СП 2.4.3648-20 в туалетном помещении разновозрастной группы Суровайского детского сада структурного подразделения МОУ «Кекоранская СОШ» по адресу: Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район, д. Суровай, ул. Победы, д. 16а, для технических целей оборудовать отдельный водопроводный кран. Срок устранения нарушений до 01.09.2024г.
- 8) В соответствии п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 туалетное помещение, предназначенное для сотрудников, в Порвинском детском саду структурном подразделении МОУ «Кекоранская СОШ» по адресу: Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район, д. Порва, ул. Молодежная, д. 6, обеспечить горячим водоснабжением. Срок устранения нарушений до 01.09.2024г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МОУ «Кекоранская СОШ», юридический адрес: Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район, с.Кекоран, ул.Советская, д. 28а

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике по адресу: 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск ул. Ленина, д. 106, тел./факс 22-23-09, доб. 508 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» сентября 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора



Зорина К.Н.

С предписанием ознакомлен(а) «14» мая 2024г.
и.о директора МОУ «Кекоранская СОШ» Лубнина С.В.

